



- Czujniki temperatury:
- T1 (TDP-146)-(74)-temperatura wody wyjściowej c.o.
 - T2 (TDP-146)-(5)-temperatura wody z ciepłowni
 - T3 (TDP-146)-(5)-temperatura wody powrotnej do ciepłowni
 - T4 (TDP-146)-(26)-temperatura wody za wymiennikiem II-go stopnia
 - T5 (TDP-146)-(29)-temperatura wody c.w.u. do okiorniców
 - T6 (TDP-146)-(27)-temperatura wody w zbiorniku
 - T7 (TDP-146)-(28)-temperatura wody przed I-szym stopniem
 - T8 (TDPZ-51)-(75)-temperatura zewnętrzna

Temat:	P.I. - Instalacje elektryczne	Obiekt:	ul. Zegrzyńska 121 Legionowo	Typ nr/za:	ECMS-100/60
Typ?:	Schema t Elektryczny	Klient:	EKDBUD	Sprawa:	813106
ELEKTROTRIMEX Sp. z o.o. 07-410 Ostrołęka ul. Bohaterów Westerplatte 5 tel. (0-29) 760-43-00, fax (0-29) 760-56-70, e-mail: et@ekt.com.pl		Rozpracowanie, udostępnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody ELEKTROTRIMEX Sp. z o.o. jest zabronione. / Copyright by ELEKTROTRIMEX Sp. z o.o. All rights reserved.			