

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu na roboty budowlane polegające na przebudowie, nadbudowie i remoncie budynku oraz infrastruktury Bazy Szkoleniowej Policji Wodnej w Kalu sprawa nr 04/08/IR.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 i Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560) informuję, iż w dniu 27.02.2008 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

„BRANŻA ELEKTRYCZNA

1. *Ponawiam pytanie dotyczące zasilania budynku tj. złącze kablowe z układem pomiarowym ZK+TL, gdyż w nawiązaniu do przeprowadzonej wizji lokalnej na obiekcie stwierdzam, iż istniejący stan wymienionych elementów nie spełnia obowiązujących przepisów PBUE oraz Polskich Norm. Czy jednak należy ująć w ofercie montaż nowego spełniającego wymienione wymogi układu ZK+TL?*
2. *Ponawiam pytanie dotyczące instalacji oświetlenia nawigacyjnego pomostu, gdyż podczas prac demontażowych pomostu nie ma możliwości odzyskania kabli zasilających i ułożenia ich ponownie. Czy należy ująć nowe zasilanie ww. oświetlenia wraz ze sposobem ich zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi i czy mamy ująć montaż słupów oświetlenia (zmierschowych i nawigacyjnych) ponieważ w chwili obecnej zamontowane są dwie rury hydrauliczne pełniące funkcję słupów oświetleniowych? Dodaję, iż mamy zamontować cztery komplety oświetlenia”.*

W związku z powyższymi pytaniami i zgodnie z art. 38 ust. 2 wyjaśniam, że:

Branża budowlana

Ad. 1 – W związku z tym, iż złącze kablowe i układ pomiarowy nie spełniają wymaganych warunków, w ofercie należy ująć wykonanie tych elementów.

Ad. 2 – W chwili obecnej są 4 słupy oświetleniowe, w ofercie należy ująć:

- 1) czyszczenie i malowanie słupów oświetleniowych;
- 2) wymianę opraw oświetleniowych;
- 3) montaż kompletnych świateł nawigacyjnych z podstawą;
- 4) wykonanie nowego zasilania.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców oraz będą **stanowiły załącznik do umowy.**

Wobec powyższego przedłużam termin składania ofert **do dnia 10.03.2008r. do godz. 12⁰⁰**. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12³⁰.

**ZASTĘPCA KOMENDANTA
CENTRUM SZKOLENIA POLICJI**

nadkom. Piotr KUCIA

Wykonano w 1 egz.
Wysłano na stronę internetową CSP
Wykonawca
EP